公称压力		1.6	MPa
试验压力	密封试验	1.76	
	壳体试验	2.4	
工作温度		-10~65	°C
适用介质		水	


请核实现场管道直径
600
140
110
40XM45
110
545.5±1.5
2451.8
ø2044
ø3035
ø2915
ø2046
A
ø2460
ø2600
1210
130
1827
ø273
533
⊥ 2 A
260
600
1675
2850


ø3675
ø3375
ø2127

1. 设计、制造与试验、验收按照 GB/T 150.4 标准及合同的规定;
2. 焊接件符合 GB 150.4 标准规定;
3. 涂漆按 Q/HC 004-2002 规定,涂装工艺符合油漆产品的要求;外观油漆颜色由用户确定。

					广西洞巴水电站(240204)		件数	专用堵头(用户图纸)
							1	
标记	处数	更改文件号	签字	日期				
设计	李众	2024-3-4	审定		重量	比例		2600DT-16Mn-XTT-0
制图			机械会签			1:15		
审核	杨呈	2024-3-4	液压会签		图样标记			202403DT0001
工艺			电气会签			2		
标准化	梅娇娇	2024-3-4	批准					湖北洪城通用机械有限公司
项目负责人					共 1 页	第 1 页		