

询价文件

第一章 询价采购公告

一、项目基本情况

1. 项目名称：田东变 357 右矿线转供油田支线技改工程

2. 项目编号：BSGTJT（2024）-45

3 标段（包）（如有）：无分包

4. 项目类别：工程类

5. 采购方式：企业自采系统（一次报价方式）

6. 采购内容：

（1）项目概况：为解决我公司油田平稳供电问题，需进行供电线路技改。

（2）采购需求：（包工、包料、包工期、包质量）

项目包含：安装工程、电缆工程、复合开关安装工程，并完成设备调试。（详见附件《分项工程清单》）

（3）项目地点：广西田东县（建议报价前到现场进行勘查，避免错估工程量；联系人：潘重阳 电话：13977603668）。

（4）工期：15 个工作日。

（5）支付方式：合同签订生效后，乙方开具 9%增值税专用发票（合同金额的 30%），甲方收到发票之日起 5 个工作日内支付相应款项。竣工验收合格后，乙方开具 9%增值税专用发票（合同金额的 67%）给甲方后，甲方 10 个工作日内按发票金额支付相应款项，余下合同总额的 3%作为工程质量保证金，质保期（一年）满无质量问题，一次性无息付清。

（6）因国家政策调整等原因导致税收政策变化的，双方要做出相应的调整，不含税价格不变，按新税率执行。

7. 预算金额（招标控制价）及资金性质：

（1）采购上限控制价为 146300 元（含 9%增值税），不含税金额为 134220.18 元。

（2）资金来源：企业自筹。

二、申请人的资格要求

1. 潜在供应商应为中华人民共和国境内依法登记的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（包括个人独资企业、合伙企业、个体工商户等），经营范围包含本次招标（采购）内容，并具备有效的营业执照副本。

2. 本项目特定资格：具备电力工程施工总承包三级及以上资质，或具有国家能源局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类、承试类四级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；资产运营良好，不存在因借贷、担保等可能影响供应商履行本招标项目的情况，具有良好的经营业绩，有提供优质服务的能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4. 本项目投标截止时间前三年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录（如该记录对禁止参与招投标活动有明确规定的，从其规定，不受三年限制）；无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织，不得参加投标。

6. 本项目不接受联合体投标。

三、获取询价采购文件

1. 获取时间：2024 年 7 月 2 日 16:00 时至 2024 年 7 月 9 日 16:00 时（北京时间）

2. 获取地点及方式：

2.1 请登录广西阳光采购服务平台（网址：<https://gxygcg.ejy365.com>）进行报名并获取招标文件；未注册的供应商可在广西阳光采购服务平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电：0771-5585031、5715031。提示：供应商只有在“广西阳光采购服务平台”完成注册并获取（购买）并下载了招标采购文件后才视作依法获取招标采购文件。

2.2 联合体投标的，由联合体牵头人获取招标文件及相关项目资料。

3. 费用：招标文件工本费人民币 0 元，缴后不退。

4. 投标保证金有关事项

4.1 投标保证金数额：人民币 2926 元整（平台要求不低于控制价的 2%）

4.2 投标保证金到账截止日期：2024 年 7 月 9 日 16 时 00 分（北京时间）

4.3 投标保证金缴纳方式：

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以现金或银行保函等法律法规允许的其它非现金交易担保方式提交至广西阳光采购服务平台系统账户，按 E 交易采购系统保证金短信提醒信息交纳投标保证金，账户名、开户行、账号：以随机发送系统通知信息为准。

(详情请登录 <https://gxygcg.ejy365.com/>)。

4.4 投标保证金退还:

自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标供应商的投标保证金,自合同签订之日起 5 个工作日内退还中标供应商的投标保证金。入围中标候选人后放弃中标的,不退还投标保证金。

4.5 入围候选人公示:

入围候选人公示期 1 日历天,若投标人或其他利害关系人对项目评审结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出。

四、响应文件递交

1. 递交截止时间: 2024 年 7 月 9 日 16 时 00 分 (北京时间)

2. 地 点: 广西阳光采购服务平台

五、询价会

1. 开始时间: 2024 年 7 月 9 日 16 时 00 分 (北京时间)

2. 地点: 广西阳光采购服务平台

六、其他补充事宜

无

七、网上查询地址: 广西阳光采购服务平台 <https://gxygcg.ejy365.com/>、(如同时在其他网站发布本项目公告的,可自行在此处增加具体网站信息)。

八、对本次询价采购提出询问,请按以下方式联系。

采购人名称: 广西庆鸿油气开发有限公司

地址: 广西田东县平马镇油城路 228 号

联系人: 潘重阳 电话: 13977603668



广西庆鸿油气开发有限公司

2024 年 7 月 2 日

第二章 询价程序

1. 甲方在投标截止时间登录 广西阳光采购服务平台 (网址: <https://gxygcg.ejy365.com/>) 查看投标供应商报价情况,邀请集团公司集中采购中心、计划财务部、内控审计部、招标单位代表参与监督,按报价文件要求对各响应供应商的报价文件的有效性、完整性进行审查,确定合格响应供应商。

2. 有效报价不足 3 家供应商,采购失败。

3. 甲方根据竞价结束通过中标指定查看中标结果，对供应商审查报价文件的有效性，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商确定成交供应商。如报价第一名的供应商不满足资格审查条件，在有效报价大于三家的前提下，则顺延选择第二中标候选人。如出现两个或两个以上报价相同且最低的响应供应商，则由采购方根据响应供应商的承诺服务工期、合作业绩等方式自主择优选择成交供应商。

第三章 询价响应文件要求

1. 文件组成：

(1) 报价单的组成：1) . 单价的组成；2) . 计量方式；3) . 付款方式；4) . 税率；5) . 报价有效期；6) . 工期；7) . 报价联系人及号码；9) . 报价单位及报价日期)；

(2) 包括有效期内的企业营业执照、资质证明文件、资信证明等符合“供应商资格条件”资格要求的证明附件材料（扫描件加盖单位公章）。

2. 文件的编制要求：

(1) 询价响应文件须由企业法定代表人签字并加盖单位公章；

(2) 询价响应文件中所有需要签字的地方应用不褪色的墨水笔或签字笔由本人亲笔手书签字，不得用盖章（含签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签；

(3) 对有效期限要求的资质证件、文件或其他材料，供应商提供的文件必须是在有效期内，因证件年检、换发等原因不能出示原件时，必须提供有效的证明材料（已实行证照电子化的，应提供加盖单位公章的电子证照扫描件及线上查验方式）；

(4) 响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示；

(5) 上传的询价响应文件必须清晰可见，报价金额、税金等涉及合同价款的数值不得有涂改。

3、递交询价响应文件时间、方式：

递交询价响应文件的截止时间：具体详见广西阳光采购服务平台（网址：<https://gxygcg.ejy365.com>）招标公告。

递交询价响应文件方式：供应商应在截止时间之前上传报价文件等相关扫描件电子资料（签字盖章版询价响应电子文件，PDF 格式），在截止时间后及时在广西阳光采购服务平台（网址：<https://gxygcg.ejy365.com>）参与竞价。

广西庆鸿油气开发有限公司
田东变 357 右矿线转供油田支线技改工程
施工合同

合同编号：

签订地点： 广西田东县

甲方：广西庆鸿油气开发有限公司

乙方：

年 月 日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》，就甲方田东变 357 右矿线转供油田支线技改工程，本着友好协商、自愿、平等、公平的原则，一致同意签订本合同。

1. 工程概况

1.1 工程名称：田东变 357 右矿线转供油田支线技改工程。

1.2 工程地点：广西百色市田东县。

1.3 工程项目概况及内容：安装工程、电缆工程、复合开关安装工程。所有材料由乙方提供，并完成设备调试。（详见附件《分项工程清单》）

1.4 承包方式：包工、包料、包工期、包质量。

1.5 工期：自合同签订生效起 15 日内完工。

1.6 工程质量：符合国家相关工程验收规范及甲方要求。

2. 工程施工费及合同计价方式

工程施工费为人民币大写：元整（¥ 元），合同计价方式为：固定总价包干（含税、含各种措施费、规费等）。如因方案变更、工程量计算误差小于等于±5%时，不调整合同价款；大于±5%时，以超出部分工程量×投标单价计算调整合同价款。

3、甲方的权利、义务

3.1 为乙方提供施工场地，使乙方具备施工条件。

3.2 派专人在现场协助、指导乙方施工，并对所完成的工程进行验收。

3.3 施工前对乙方进行安全培训，明确施工要求，协调和办理施工所涉及各方面的相关手续。

3.4 甲方对工程进度、质量(含进场材料质量)、安全进行检查监督，划定施工场地说明周边情况，办理验收（含隐蔽工程验收）、变更、签证等相关事宜。

3.5 甲方负责赔偿因野外作业造成的农作物等损失。

3.6 按合同约定的付款要求及时支付工程款。

4、乙方权利、义务

4.1 按合同约定的项目及内容进行施工。使用的材料应保证质量，按时按质按量完成施工任务，如有违约，除了赔偿给甲方造成的直接损失外，同时还需向甲方支付合同金额 1%的违约金。

4.2 严格按安全标准组织施工，接受甲方检查监督。由于乙方原因造成的工程质量、施工安全问题由乙方承担全部责任，同时需向甲方支付合同金额 1%的违约金。

4.3 严格按照规定工期进行施工。由于乙方原因造成工期延由乙方承担全部责任，同时每延期 1 天，乙方需向甲方支付合同金额 1%的违约金。

4.4 乙方的人员、车辆进入甲方的现场必须遵守甲方关于环保职业健康安全的相关规定，甲方有权对其进行监督管理。

4.5 乙方在施工中要保护好甲方的公共财物、工艺管道、仪表设施、消防设施等，不能损坏，造成的损失由乙方承担。

4.6 乙方施工时必须将垃圾集中在甲方的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内清除，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4.7 在施工中随时接受甲方的质量检查、检验及监督，为检查、检验、监督提供便利条件。

5、工程款支付方式

合同签订生效后，乙方开具 9%增值税专用发票（合同金额的 30%），甲方收到发票之日起 5 个工作日内支付相应款项。竣工验收合格后，乙方开具 9%增值税专用发票（合同金额的 67%）给甲方后，甲方 10 个工作日内按发票金额支付相应款项，余下合同总额的 3%作为工程质量保证金，质保期（一年）满无质量问题，一次性无息付清。

6、违约责任

6.1 由于乙方原因施工质量未达约定要求，乙方应无条件返工，返工费用由乙方承担。

6.2 因乙方施工管理不善导致的人身损害或财产损失等安全问题，造成的经济损失由乙方承担。

7、其他未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成，向施工所在地人民法院诉讼解决。

8、本合同经双方签字盖章生效。

9、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，均具同等法律效力。

甲方：广西庆鸿油气开发有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

地址：广西田东县平马镇油城

路 228 号

联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

合同签订时间：年月日

乙方：

法定代表人：

或委托代理人：

地址：

联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

附件：

分项工程清单

项目名称：田东变 357 右矿线转供油田支线技改工程

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	备注
一	安装工程		项	1	
二	电缆工程				
1	35kV 单芯铝芯电缆	YJLV-26/35 1X120	m	330	
2	35kV 冷缩式户外电缆终端	1×70~1×120	套	6	
3	悬吊式 35kV 线路避雷器	YH5WZ—51/134	套	6	
4	碳素波纹管	Φ200	m	300	
5	JGH 型电缆固定夹具	JGH-2	个	18	
6	电缆固定横担		条	10	
7	瓷横担		根	2	
8	镀锌抱箍		个	12	
9	设备线夹		个	12	
10	电缆沟、槽、坑人工挖方及回填普通土 坑深（m） 2.0 以内		m ³	50	
11	35kV 电缆敷设 沟槽直埋（mm ² ） 150 以内		100m/三相	3.3	
12	35kV 交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联聚乙烯绝缘（mm ² ） 户外 240		套/三相	2	
13	氧化锌式避雷器安装 35kV		组/三相	2	
14	35kV 电缆交流耐压试验		回路	1	
三	复合开关安装工程				
1	钢芯铝绞线	120/20	t	0.025	
2	接续金具-并沟线夹	JB-2	副	12	
3	等边角钢	∠63mm 以下	kg	30	
4	瓷横担	SQ-210	根	6	
5	35kV 负荷开关	FZW32-40.5kV/1250-25	台	1	
6	35kV 瓷横担安装		组	6	

7	35kV 负荷开关安装		台	1	
8	负荷开关交流耐压试验 35kV		台	1	
9	跳线制作及安装 单导线 软跳线 35kV		单相	6	